
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0229/2020)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	17.08.2020	öffentlich

Balthasar-Neumann-Technikum - Brandschutzmaßnahmen Auftragsvergaben

Kosten:

Betrag: 205.087,14 €
Haushaltsjahr: 2020
Teilhaushalt: 3 Gebäudemanagement
Buchungsstelle: 231110117
Haushaltsansatz: 800.000,00 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreisausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragsvergaben, in Höhe von 205.087,14 €, zur Durchführung der Brandschutzmaßnahmen am Balthasar-Neumann-Technikum.

Raumluftechnik DIN 18379
Junkes Klimatechnik
Monaiser-Straße 21 54294 Trier
in Höhe von 106.707,19 €

Trockenlöschleitung DIN 14462
Leyendecker
Rohrerweg 8 54518 Esch
in Höhe von 98.379,95 €

Sachdarstellung:

Im Jahr 2015 wurde die turnusmäßige Gefahrenverhütungsschau am Balthasar-Neumann-Technikum durchgeführt.

Das Ergebnis wurde im Protokoll vom 08.05.2015, der Berufsfeuerwehr Trier, zusammengefasst. Es müssen am Balthasar-Neumann-Technikum umfangreiche Brandschutzmaßnahmen, baulicher und technischer Art, durchgeführt werden.

Das Technische Gymnasium ist ein vollunterkellertes dreigeschossiges Gebäude, bei der Fachschule für Technik handelt es sich eine vollunterkellerten fünfgeschossigen Komplex.

Es muss z. B. am Technischen Gymnasium ein zweiter Rettungsweg, in Form einer Stahltreppe mit Brückenteil, ausgeführt werden. Des Weiteren müssen in der Fachschule für Technik weitere T30-RS Türen und Rauchschutztüren, zur Untergliederung von Fluren, ausgeführt werden.

Bei den haustechnischen Installationen muss die vorhandene Brandmeldeanlage ertüchtigt und erweitert werden. Die Sicherheitsbeleuchtung muss komplett erneuert und erweitert werden. Die vorhandenen Wandhydranten mit Nassleitungen werden stillgelegt (zur Verbesserung der Trinkwasserhygiene), es werden neue Trockenlöschleitungen mit den erforderlichen Einspeise- und Entnahmestellen installiert. Des Weiteren sind an den Lüftungsanlagen (neun dezentrale Anlagen für Labore und den naturwissenschaftlichen Bereich, sowie drei Anlagen für Digestoren und Sicherheitsschränke), speziell an den Brandschutzklappen, im gesamten Gebäudekomplex umfangreiche Ertüchtigungen bzw. Erneuerungen erforderlich, damit die Anlagen den geltenden gesetzlichen Anforderungen genügen.

Aufgrund von Umstrukturierungen der Schulstruktur (Änderung der Raumnutzung durch erweitertes Unterrichtsangebot) können zwei Anlagen außer Betrieb genommen werden.

Die Gewerke wurden nach VOB/A § 3 Abs. (2) Nr. 1 beschränkt ausgeschrieben. Die Angebote wurden in formaler, rechnerischer und wirtschaftlicher Hinsicht gemäß VOB/A § 16 ff geprüft.

Die Angebote entsprechen in allen Positionen den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses.

Anlagen:

Keine